

职权编号：C2309900

1. **检查单：**水务 011-排水检查单

2. **检查模块：**排水行为

3. **检查项：**排水-11 在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接

4. **检查内容：**在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接

5. **检查标准：**

5.1 依据名称：《城镇排水与污水处理条例》

5.1.1 依据条款：

**第十九条第二款** 在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。

5.2 标准规范名称、编号及版本号：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全规程》（CJJ68-2016）

5.2.1 标准规范条款：

3.1.4 分流制排水系统中，严禁雨水和污水管道混接。