

职权编号：C2300900

1. **检查单：**水务 019-节水检查单
2. **检查模块：**特殊行业用水规范
3. **检查项：**特行用水-2 间接冷却水直接排放或者循环使用率低于 98%
4. **检查内容：**间接冷却水直接排放；间接冷却水循环使用率低于 98%
5. **检查标准：**
 - 5.1 依据名称：《北京市节约用水办法》
 - 5.1.1 依据条款：**第二十四条第三款** 间接冷却水应当循环使用，循环使用率不得低于 98%。