

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：轻工行业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：白酒储存、勾兑场所是否未规范设置乙醇浓度检测报警装置
6. 检查标准：无
 - 6.1 下列场所应设置乙醇蒸气浓度检测报警装置：液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔，白酒勾兑车间、灌装车间、酒泵房，酒精度大于或等于 38 度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库。
 - 6.2 乙醇浓度检测报警装置检测记录。
 - 6.3 白酒储存、勾兑场所是否规范设置乙醇浓度检测报警装置，装置功能是否正常。