

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：轻工行业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否未设燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置
6. 检查标准：
 - 6.1 煤气危险区（如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置，作业环境一氧化碳最高允许浓度为 $30\text{mg} / \text{m}^3$ （24ppm）。
 - 6.2 燃气低压报警器、快速切断阀、易燃易爆气体检测报警装置检测记录。
 - 6.3 日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否设燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域是否设置监测报警装置。