

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：纺织行业
3. 检查项：纺织行业事故隐患
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等是否未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置
6. 检查标准：
 - 6.1 使用煤气、石油液化气、天然气和汽油等汽化气烧毛的燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置，必须与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置，保持安全距离。
 - 6.2 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等是否与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。