

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：涉爆粉尘企业安全设备设施
4. 对应职权编号：
5. 检查内容：除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道
6. 检查标准：
 - 6.1 风管应采用钢质材料制造，禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；风管的设计强度应不小于除尘器的设计强度。
 - 6.2 禁止采用干式静电除尘器和重力沉降室除尘。
 - 6.3 查看除尘系统是否采用非粉尘沉降室除尘，是否采用非巷道式除尘。