

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：涉爆粉尘企业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：粉尘爆炸危险场所的 20 区是否未使用防爆电气设备设施
6. 检查标准：
 - 6.1 粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合 GB 12476.1、GB/T3836.15 的相关规定。
 - 6.2 查看粉尘爆炸危险场所的 20 区是否使用防爆电气设备设施。