

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：液氨制冷企业
3. 检查项：液氨制冷企业事故隐患
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：快速冻结装置是否未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过 9 人
6. 检查标准：
  - 6.1 快速冻结装置应设置在单独的作业间内，作业间内应结构完整，且作业间内同一时间作业人数不超过 9 人。
  - 6.2 快速冻结装置是否安装在单独的作业间内。
  - 6.3 该作业间的结构是否完整。
  - 6.4 在该作业间内，装置运行状态，同一时间作业的人员数量是否超过 9 人。