

职权编号: C2335400

1. **检查单:** 水务 025-3-安全生产检查单(施工单位宿舍、临建、围挡、专项防护措施)

2. **检查模块:** 安全生产行为

3. **检查项:** 安全-42 施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 (水利项目)

4. **检查内容:** 施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 (水利项目)

5. **检查标准:**

5.1 依据名称: 《建设工程安全生产管理条例》(2004)

5.2 依据条款:

第二十九条 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置, 并保持安全距离; 办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。