

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：危险化学品管道
3. 检查项：生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，或者未对危险化学品管道定期检查、检测的行为
4. 对应职权编号：C3613900
5. 检查内容：生产、储存危险化学品的单位是否对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志
6. 检查标准：
 - 6.1 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB 2893-2008）；
 - 6.2 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）8.12.3；
 - 6.3 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版）6.6.2