

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：烟花爆竹批发零售企业安全管理
3. 检查项：生产企业、批发企业防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准规定的行为
4. 对应职权编号：C3659000
5. 检查内容：批发企业防范静电危害的措施是否符合相关国家标准或者行业标准规定
6. 检查标准：
 - 6.1 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行直接静电接地。静电接地系统应与电气设备的保护接地共用同一接地装置。当危险场所采用防静电地面时，其静电泄漏电阻值应控制在 $0.05\text{ M}\Omega \sim 1.0\text{ M}\Omega$ 。
 - 6.2 直接静电接地线可使用设备的接地线或防感应雷的接地线，严禁使用防直击雷的接地线。
 - 6.3 在易燃易爆场所，作业人员严禁穿化纤、丝绸、毛料等材质的服装，应穿防静电工作服或纯棉工作服。在易燃易爆场所，作业人员严禁穿绝缘鞋、绝缘手套和帽子，应穿防静电工作鞋，带棉制品手套和棉制品工作帽。在易燃易爆场所，作业人员动作应平缓，严禁跑、跳等剧烈活动，严禁穿脱衣帽、梳头及类似动作。
 - 6.4 对所有防静电设施（包括设备、装置及防护用品等）应进行定期检查和维护，建立相应的档案。

6.5 查批发企业库区内防范静电危害的措施是否符合相关国家标准规定，查防静电设施（包括设备、装置及防护用品等）定期检查和维护记录档案。