

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：机械行业
3. 检查项：机械行业事故隐患
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，是否未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体
6. 检查标准：
 - 6.1 用有机溶剂除油、除旧漆的前处理作业场所，分别属于甲、乙类火灾危险性生产区域，作业场所的防火，均应符合GB 50016的有关规定（注：GB 50016为《建筑设计防火规范》）。
 - 6.2 是否使用了易燃易爆稀释剂清洗设备设施，是否采取了有效措施（如风机）等。有条件时检测地沟、地坑内可燃气体浓度。