

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：建材行业
3. 检查项：建材行业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）是否未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置
6. 检查标准：
 6. 1 煤粉制备系统的安全防爆设计应符合下列规定：煤磨进出口应设温度监测装置；在煤粉仓、收尘器上应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置；煤磨、煤粉仓、煤磨收尘器应设置气体灭火系统。
 6. 2 水泥工厂煤磨袋式收尘器和煤粉仓是否设置温度和一氧化碳监测，气体灭火装置是否设置且是否有效；查看中控室温度和一氧化碳监测数据。