

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：轻工行业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：喷涂车间、调漆间是否未规范设置通风装置和防爆电气设备设施
6. 检查标准：
 - 6.1 喷漆室应设置安全通风装置和去除漆雾装置。
 - 6.2 喷漆区为 1 区爆炸危险区域。
 - 6.3 喷漆区的电气设施—喷漆区的电气接线和设备应符合爆炸危险场所 1 区的规定。
 - 6.4 现场检查喷涂车间、调漆间是否规范设置通风装置和防爆电气设备设施。