

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：涉爆粉尘企业事故隐患
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足
6. 检查标准：
 - 6.1 存在粉尘爆炸危险的工艺设备或存在粉尘爆炸危险场所的建(构)筑物，不应设置在公共场所和居民区内，其防火间距应符合 GB50016 的相关规定。存在粉尘爆炸危险场所的建筑物宜为框架结构的单层建筑，其屋顶宜用轻型结构。如为多层建筑物应采用框架结构。
 - 6.2 粉尘爆炸危险场所是否设置在单层或框架结构的多层建构筑物内；与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离是否达到标准要求。